МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности
Отдел надзорной деятельности г. Уфы
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@ufanet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 839/1/537
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Уфа по пожарному надзору № 839 от «24» июня 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. «15» июля 2014 г. до 15 час. 00 мин. «15» июля 2014 г. и с 09 час. 00 мин. «16» июля 2014 г. до 10 час. 00 мин. «16» июля 2014 г. проведена проверка зданий и помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 37 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Мамлеевой Региной Миратовной, по адресу: г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. директора МАОУ СОШ № 37 Октябрьского района ГО г. Уфа РБ Борзовой Л.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери кладовых, книгохранилища, электрощитовой, выполнить с	**п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*.** Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	16.07.2015	

	пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.			
2.	Пожарные краны проверить на работоспособность и подачу требуемого расхода воды на нужды пожаротушения 2 раза в год с составлением актов.	**п. 6.2 СНиП 2.04.01-85*.** Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных и производственных зданиях (независимо от категории) высотой свыше 50 м и объемом до 50 000 м3 следует принимать 4 струи по 5 л/с каждая; при большем объеме зданий — 8 струй по 5 л/с каждая. **п. 6.8 СНиП 2.04.01-85*.** Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее, м: 6 — в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м; 8 — в жилых зданиях высотой свыше 50 м; 16—в общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м. Примечания:1. Напор у пожарных кранов следует определять с учетом потерь напора в пожарных рукавах длиной 10, 15 или 20 м. **п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.** Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.	16.07.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы
по пожарному надзору Мамлеева Р.М. _____ (подпись)
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"16" июля 2014 г. М.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ _____
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

"16" 07 2014 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.